



OSRODEK SPORTU I REKREACJI
W JAWORZE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze

59-400 Jawor, ul. Parkowa 7, tel./fax. 76/ 870-26-46

www.osirjawor.pl e-mail: osir@jawor.pl

Konto: Bank Spółdzielczy 44 8647 0007 0018 4003 2000 0001

Rok utworzenia: 1975

Jawor, 15-09-2022

Do:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: wyboru Wykonawcy na „System nawadniania płyty bocznej Stadionu Miejskiego w Jaworze”

Nr sprawy OSIR/11/2022

Zamawiający przekazuje pytania i wyjaśnienia na pytania jakie wpłynęły w ww. postępowaniu:

PYTANIE 1.

Po której stronie płyty boiska mają znajdować się studzienki z zaworami elektromagnetycznymi?

Odpowiedź:

Studzienki z zaworami elektromagnetycznymi mają się znajdować pomiędzy płytami boiska głównego i bocznego.

PYTANIE 2.

Proszę o wskazanie miejsca lub podania odległości od płyty boiska podłączenia się do istniejącego przyłącza wodociągowego? Czy wykonanie przyłącza wiąże się z dodatkowymi pracami rozbiórkowymi nawierzchni utwardzonych?

Odpowiedź:

Przyłącze wodociągowe znajduje się przy samym boisku nie dalej niż 10 metrów od płyty bocznej. Dodatkowe prace nie wiążą się z rozbiórką nawierzchni utwardzonej.

PYTANIE 3.

Proszę o określenie odległości od miejsca montażu sterownika nawadniania względem płyty bocznej Stadionu Miejskiego? Czy montaż sterownika wiąże się z pracami rozbiórkowymi nawierzchni utwardzonych?

Odpowiedź

Sterownik może zostać zamontowany w odległości do 10 metrów od boiska bocznego Stadionu Miejskiego. Istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego sterowania lub/i jego rozbudowanie. Montaż sterownika nie wiąże się z rozbiórką nawierzchni utwardzonej.

PYTANIE 4.

Czy zadaniem Wykonawcy będzie odtworzenie nawierzchni trawiastej w miejscach wykopów na płycie boiska?

Odpowiedź

Tak, zadaniem wykonawcy będzie odtworzenie nawierzchni trawiastej w miejscach wykopów.

p.o. DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Jaworze
Longina Gaszyńska